

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «01» августа 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.п.Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 2022 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР
(учредитель организации)

361332 Кабардино-Балкарская Республика, Урванский муниципальный район, г.п.Нарткала, улица Свободы, 31; дошкольный блок – 361332, КБР, Урванский муниципальный район, г.п.Нарткала, улица Шекихачева, 21а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сабаноква Фатима Анатольевна +79034955540

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г.п. Нарткала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.п.Нарткала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование образовательной организации)

№985 от 10 сентября 2024 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» апреля 2023 г. № 07:07:2900000:687, «17» апреля 2023 г. Постановление 392, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» мая 2012г. № 238766 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» апреля 2004г., МОН КБР, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000433, срок действия свидетельства с «29» апреля 2014 г. до «29» апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «11» февраля 2019г., серия 07Л01, № 0001088, регистрационный номер_ 2206 МОН КБР,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации - от 03.06.2024 г., д/б – от 30.06.2025г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы (3 корпус по ул. Горького, 3 не эксплуатируется) , в том числе общежитий 0 единиц на 500 и 90 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0;

б) косметический ремонт в дошкольном блоке;

работниками дошкольного блока МКОУ СОШ №4 г.п.Нарткала

(наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется в дошкольном блоке.
(имеется, не имеется)

Проведение работ в ДООУ – замена кровли, пола, окон, входных дверей, ремонт фасада

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – ОУ – 500 человек; ДООУ – 90 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 367 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность обучающихся ДООУ по состоянию на день приемки - 70 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий

г) численность выпускников 2024 - 2025__ годов - 7 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек; ДООУ – 68

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 50 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20; количество обучающихся - 380 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 18 классов, 380 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 22/6 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 9/11 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрезания	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		+	100	+	+	удовлетв	100	
2.	Кабинеты иностранного языка		+	80	+	+	удовлетв	80	
3.	Кабинет физики		+	100	+	+	удовлетв	100	
4.	Кабинет химии		+	100	+	+	удовлетв	100	
5.	Кабинет биологии		+	100	+	+	удовлетв	100	
6.	Кабинет географии		+	100	+	+	удовлетв	100	
7.	Кабинет истории		+	100	+	+	удовлетв	100	
8.	Кабинет информатики		+	100	+	+	удовлетв	100	
9.	Кабинет русск.яз и литературы		+	100	+	+	удовлетв	100	
10.	Кабинет математики		+	100	+	+	удовлетв	100	
11.	Кабинет технологии		+	100	+	+	удовлетв	100	
12.	Кабинет ОБЖ		+	100	+	+	удовлетв	100	
13.	Спорт. зал		+	100	+	+	удовлетв	100	
14.	Ст. группа		+	100	+	+	удовлетв	100	
15.	Мл. группа		+	100	+	+	удовлетв	100	
16.	Ср.группа		+	100	+	+	удовлетв	100	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – школа имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, ДОУ имеется – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется типовое помещение, емкость – 302 человека, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, ёмкость – 24 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля - швейная мастерская – 1; столярная мастерская - 1 состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 24 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-
обеспечена _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 243 единиц, из них подлежит списанию - 30 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

общее количество компьютерной техники ДОУ – 1 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется _____;

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется,
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » _____ 20 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0;
шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели в Д/б:

шкаф плательный - 4; стулья офисные - 5; кровати - 60;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4400; фонд учебников - 4000, 92 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 400

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией-
удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка ОУ – 9971 кв.м, ДОУ - 3700 кв м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние и соответствие требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание мед.помощи учащимся	0,75(садик и школа)	договор	

1. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена: Серия Л041-00110- 07/00590307 от 28 мая 2025г, приказ (распоряжение) :№178-ЛО от 28.05.2025.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется

кабинет педагога-психолога – имеется, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании в школе - не имеется, в Д/Б. – имеется

Основные недостатки: дооснащения мед кабинета в д/б.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 1 смену, посадочных мест – 100человек

Буфет - не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

б) процент охвата горячим питанием составляет 68 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

1. Поставщик ИП Семёнов А.В., ИНН – 071507219815, Филиал СевероКавказский ПАО БАНК «ФК Открытие» г.Нальчик р/с 40802910600010000346, по договору;

2. Поставщик Гоплачев А.З., Глава крестьянского (фермерского хозяйства), ИНН – 072198165304, Филиал СевероКавказский ПАО БАНК «ФК Открытие» г.Нальчик р/с 40802810500010000381, по договору;

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____
имеется _____;
(имеется, не имеется)

Морозильные камеры

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное -100%, д/ б- 50% _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.
(организован, не организован)

В дошкольном блоке организован с использованием кипяченной воды
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

Договор №28 от 10.01.2025 ООО "Дезинфекционная станция" г.Нарткала
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др.
соответствует

(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не
имеется _____;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортн ого средства	Количество	Год приобретен ия	Соответств ие требования м ГОСТа Р 51160-98	Техническо е состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____ не имеется _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
количество - ____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время - сторожами
(указать способ охраны – вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены.

б) объекты организации системой охранной сигнализации в школе – оборудована, но не подключена к ОМВД, в д/б – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки:

Школа:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо;

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «ж», периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не организована;

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической

пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

б) в нарушение требований п. 24 подпункта «н» отсутствует план взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД и Росгвардии.

Д/Б:

1) в нарушение требований пункта 20 подпункта «а» Требования не организован и не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте (территории);

2) в нарушение требований пункта 20 подпункта «б» Требования не осуществляется своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на объект (территорию);

3) в нарушение требований п.24 подпункта «в» Требования не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием;

4) в нарушение требований п.24 подпункта «д» Требования объект (территория) не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

5) в нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащена в достаточной степени системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,

Основные результаты приемки и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются не полностью;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АПС, Стрелец, «Соната-К-Л»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая извещения о пожаре

Пожарная сигнализация - исправна в школе, в д\б – неисправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации не разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

1. В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Школа:

1. Здание не обеспечено огнетушителями по нормам, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
2. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ;
3. Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, п. 5 Правил противопожарного режима в РФ;

Д/б:

1. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии (шлейф №6), п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
2. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
3. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
4. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
5. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
6. Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, подпункт «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
7. На первом этаже в спортивно-музыкальном зале допускается горючая отделка стен. Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними на строительные материалы, примененные для отделки стен на путях эвакуации, пп. 1, 2, 3, 6,7 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974); п.3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляет - котельная
состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена).

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм
воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ МУП
«Водоканал» _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: АО Газпром газораспределение
Нальчик в Урванском районе

17. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №4» г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных
недостатков).

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного
процесса МКОУ СОШ №4 г.п.Нарткала:

1. В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку
знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора
2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические
испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции
проводов, кабелей и заземляющих устройств.

Школа:

1. в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории)
практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте
(территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе
совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;
2. в нарушение требований п. 24 подпункта «ж», периодический обход и осмотр
объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок
транспорта, а также периодическая проверка складских помещений не организована;
3. в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по
проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории);
4. в нарушение требований п. 24 подпункта «и» не исключено бесконтрольное
пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
5. в нарушение требований п. 24 подпункта «н» отсутствует план взаимодействия с
территориальными органами ФСБ, МВД и Росгвардии.

Д/б:

- 1) в нарушение требований пункта 20 подпункта «а» Требования не организован и не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы на объекте (территории);
- 2) в нарушение требований пункта 20 подпункта «б» Требования не осуществляется своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на объект (территорию);
- 3) в нарушение требований п.24 подпункта «в» Требования не обеспечен пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществление контроля за их функционированием;
- 4) в нарушение требований п.24 подпункта «д» Требования объект (территория) не оборудован системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- 5) в нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащена в достаточной степени системой наружного освещения;
1. Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация находится в частично неисправном состоянии (шлейф №6), п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
2. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
3. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
4. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
5. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
6. Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, подпункт «б» п.17 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
7. На первом этаже в спортивно-музыкальном зале допускается горючая отделка стен. Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними на строительные материалы, примененные для отделки стен на путях эвакуации, пп. 1, 2, 3, 6,7 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
8. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложения №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974); п.3 Правил

противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)


Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)


А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

З.Ж. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)


А.Б. Гелястанов
(инициалы, фамилия)


(подпись)


Т.Р. Дышоков
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ф.А. Кодзокова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.А. Кишукова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б. Хавжоков
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459255

Владелец Шибзухова Дина Юнусовна

Действителен с 01.11.2024 по 01.11.2025